

緑が丘改良住宅（RC4F：昭和54年 栃尾市）

2004年11月6日（西村伸也・本間英明・高野保・青山哲也）

北側出入口の敷地が10mm沈下している。各戸のドア枠に亀裂があるが、柱と壁には大きなヒビや破壊は認められない。



入東谷生活改善センター（RC2F：昭和54年 栃尾市）

2004年11月6日（西村伸也・本間英明・高野保・青山哲也）

建物敷地の前庭周りに亀裂があり、玄関のタイルが剥離し一部落下している。柱脚の浮き上がりと柱脚部分の基礎が2カ所で破損しており主筋が露出している。内部の壁にも、この部分での亀裂が認められる。

